atlantic

EPB stavingsdocument BA2018-2026
Certificat PEB 2018-2026

Product		Produit
Merk	Atlantic	Marque
Product-ID set	Alféa M Compact 12 Tri	Product-ID set
Referentie set	527451	Référence set
Product-ID binnenunit	UI Alfea M Compact	Product-ID unité intérieure
Referentie binnenunit	24290	Référence unité intérieure
Product-ID buitenunit	UE monobloc R290 Atlantic 12 Tri	Product-ID unité extérieure
Referentie buitenunit	750931	Référence unité extérieure

Algemene gegevens warmte- koudeopwekker		Données générales générateur thermique
Soort toestel	Warmtepomp - Pompe à chaleur	Type de générateur
Subtype toestel	Elektrische WP - PAC électrique	Sous-type de générateur
Warmtebron van de verdamper	Buitenlucht - Air extérieure	Source de chaleur de l'évaporateur
Warmteafgiftemedium van de condensor	Water - Eau	Fluide caloporteur du condenseur
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht	Neen - Non	Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa?	Neen - Non	Générateur utilisant des comb produits princ. par biomasse

Verwarming		Chauffage
Opwekker		Générateur
Vermogen (nominaal of thermisch) (1)	14kW	Puissance (nominale ou thermique) (1)
Waarde bij ontstentenis voor het rendement	Neen - Non	Valeur par défaut pour le rendement
Vermogen in uit-stand (1)	0.010 kW	Puissance OFF (1)
TO-vermogen (1)	0.050 kW	Puissance TO (1)
Stand-by vermogen (1)	0.010 kW	Puissance SB (1)
CCH-vermogen (1)	0 kW	Puissance CCH (1)
De warmtepomp wordt al actieve koelmachine gebruikt (2)	Ja / Neen - Oui/Non	La PAC est utilisée comme refroidissement actif (2)
Temperatuur waarbij de SCOPon bepaald werd	55°C	Température à laquelle est déterminé le SCOPon
Invoer SCOPon	Vereenvoudigd - Simplifié	Encodage du SCOPon
ηs (1)	150%	ηs (1)
Verdeelsysteem		Système de distribution
Soort transportmedium	Water - Eau	Tansport de chaleur
Vermogen circulatiepomp	75 W	Puissance installée du circulateur 1
Type pomp(regeling)	natlopende circulatiepomp met pompregeling	Type de circulateur 1
EEI-waarde pomp	0.21	EEI de circulateur 1
Afgifte		Système d'émission
Constante instelwaarde vertrektemperatuur?	Neen - Non	La temp. De départ de l'eau constante?
Ontwerpvertrektemperatuur (3)	… … …	Température de départ de conception (3)
Ontwerpretourtemperatuur (3)	… … …	Température de retour de conception (3)

(1) Bepaald volgens (EU) n°813/2013
(2) In te geven volgens de situatie ter plaatse ; Indien de optie koeling voorzien is, dient u hier Ja in te geven
(3) Deze temperaturen dienen gestaafd te zijn volgens NBN EN 12831:2003
(4) Bepaald volgens (EU) n°811/2013 & n°813/2013

(1) Suivant (EU) n°813/2013
(2) A saisir en fonction de la situation sur place ; Si l'option refroidissement est prévue, vous devez saisir Oui ici
(3) Suivant la norme NBN EN 12831:2003
(4) Suivant (EU) n°811/2013 & n°813/2013