atlantic

EPB stavingsdocument BA2018-2026
Certificat PEB 2018-2026

| **Product** | | **Produit** |
|---|---|---|
| Merk | Atlantic | Marque |
| Product-ID set | Alféa M 8 Combi 300+ | Product-ID set |
| Referentie set | 527178 + Combi+ 300A | Référence set |
| Product-ID binnenunit | MH Alfea M | Product-ID unité intérieure |
| Referentie binnenunit | 24289 | Référence unité intérieure |
| Product-ID buitenunit | UE monobloc R290 Atlantic 8 | Product-ID unité extérieure |
| Referentie buitenunit | 750797 | Référence unité extérieure |
| Referentie boiler | Combi 300+ | Product-ID unité ballon |
| Product-ID boiler | Combi 300+A | Référence unité ballon |

| **Algemene gegevens warmte- koudeopwekker** | | **Données générales générateur thermique** |
|---|---|---|
| Soort toestel | Warmtepomp - Pompe à chaleur | Type de générateur |
| Subtype toestel | Elektrische WP - PAC électrique | Sous-type de générateur |
| Warmtebron van de verdamper | Buitenlucht - Air extérieure | Source de chaleur de l'évaporateur |
| Warmteafgiftemedium van de condensor | Water - Eau | Fluide caloporteur du condenseur |
| Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht | Neen - Non | Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 |
| De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa? | Neen - Non | Générateur utilisant des comb produits princ. par biomasse |

| **Verwarming** | | **Chauffage** |
|---|---|---|
| Opwekker | | Générateur |
| Vermogen (nominaal of thermisch) (1) | 9 kW | Puissance (nominale ou thermique) (1) |
| Waarde bij ontstentenis voor het rendement | Neen - Non | Valeur par défaut pour le rendement |
| Vermogen in uit-stand (1) | 0.010 kW | Puissance OFF (1) |
| TO-vermogen (1) | 0.034 kW | Puissance TO (1) |
| Stand-by vermogen (1) | 0.010 kW | Puissance SB (1) |
| CCH-vermogen (1) | 0 kW | Puissance CCH (1) |
| De warmtepomp wordt al actieve koelmachine gebruikt (2) | Ja / Neen - Oui/Non | La PAC est utilisée comme refroidissement actif (2) |
| Temperatuur waarbij de SCOPon bepaald werd | 55°C | Température à laquelle est déterminé le SCOPon |
| Invoer SCOPon | Vereenvoudigd - Simplifié | Encodage du SCOPon |
| ηs (1) | 147% | ηs (1) |
| Verdeelsysteem | | Système de distribution |
| Soort transportmedium | Water - Eau | Tansport de chaleur |
| Vermogen circulatiepomp 1 | 75 W | Puissance installée du circulateur 1 |
| Type pomp(regeling) 1 | natlopende circulatiepomp met pompregeling | Type de circulateur 1 |
| EEI-waarde pomp 1 | 0.21 | EEI de circulateur 1 |
| Vermogen circulatiepomp 2 | 75 W | Puissance installée du circulateur 2 |
| Type pomp(regeling) 2 | natlopende circulatiepomp met pompregeling | Type de circulateur 2 |
| EEI-waarde pomp 2 | 0.21 | EEI de circulateur 2 |
| Afgifte | | Système d'émission |
| Constante instelwaarde vertrektemperatuur? | Neen - Non | La temp. De départ de l'eau constante? |
| Ontwerpvertrektemperatuur (3) | … … … | Température de départ de conception (3) |
| Ontwerpretourtemperatuur (3) | … … … | Température de retour de conception (3) |

| **Sanitar warm water** | | **Eau chaude sanitaire** |
|---|---|---|
| Configuratie opslagvat of warmtewisselaar | Geïntegreerd opslagvat - Ballon intégré | Configuration du stockage ou de l'échangeur |
| Vermogensbereik | ≤ 70 kW | Plage de puissance |
| Vermogen (nominaal of thermisch) (1) | 9 kW | Puissance (nominale ou thermique) (1) |
| Configuratie oplslagvat | Eén opslagvat voor 2 opw. - Ballon unique au 2 prod | Configuration du stockage |
| Capaciteitsprofiel gekend | Ja - Oui | Profil de soutirage connu |
| Capaciteitsprofiel (4) | XL | Profil de soutiragel (4) |
| Energie-efficiëntie gekend? | Ja-Oui | Efficacité énergétique connu? |
| Energie-efficiëntie (4) | 135% | Efficacité énergétique (4) |
| Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand? | Ja - Oui | PAC équipée d'une résistance électrique |

(1) Bepaald volgens (EU) n°813/2013
(2) In te geven volgens de situatie ter plaatse ; Indien de optie koeling voorzien is, dient u hier Ja in te geven
(3) Deze temperaturen dienen gestaafd te zijn volgens NBN EN 12831:2003
(4) Bepaald volgens (EU) n°811/2013 & n°813/2013

(1) Suivant (EU) n°813/2013
(2) A saisir en fonction de la situation sur place ; Si l'option refroidissement est prévue, vous devez saisir Oui ici
(3) Suivant la norme NBN EN 12831:2003
(4) Suivant (EU) n°811/2013 & n°813/2013