EPB stavingsdocument BA2018-2026
Certificat PEB 2018-2026

Product		**Produit**
Merk	Atlantic	Marque
Product-ID set	Alféa M Compact 10	Product-ID set
Referentie set	152187	Référence set
Product-ID binnenunit	UI Alfea M Compact	Product-ID unité intérieure
Referentie binnenunit	24290	Référence unité intérieure
Product-ID buitenunit	UE monobloc R290 Atlantic 10	Product-ID unité extérieure
Referentie buitenunit	750908	Référence unité extérieure

Algemene gegevens warmte- koudeopwekker		**Données générales générateur thermique**
Soort toestel	Warmtepomp - Pompe à chaleur	Type de générateur
Subtype toestel	Elektrische WP - PAC électrique	Sous-type de générateur
Warmtebron van de verdamper	Buitenlucht - Air extérieure	Source de chaleur de l'évaporateur
Warmteafgiftemedium van de condensor	Water - Eau	Fluide caloporteur du condenseur
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht	Neen - Non	Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa?	Neen - Non	Générateur utilisant des comb produits princ. par biomasse

Verwarming		**Chauffage**
Opwekker		Générateur
Vermogen (nominaal of thermisch) (1)	12kW	Puissance (nominale ou thermique) (1)
Waarde bij ontstentenis voor het rendement	Neen - Non	Valeur par défaut pour le rendement
Vermogen in uit-stand (1)	0.010 kW	Puissance OFF (1)
TO-vermogen (1)	0.050 kW	Puissance TO (1)
Stand-by vermogen (1)	0.010 kW	Puissance SB (1)
CCH-vermogen (1)	0 kW	Puissance CCH (1)
De warmtepomp wordt al actieve koelmachine gebruikt (2)	Ja / Neen - Oui/Non	La PAC est utilisée comme refroidissement actif (2)
Temperatuur waarbij de SCOPon bepaald werd	55°C	Température à laquelle est déterminé le SCOPon
Invoer SCOPon	Vereenvoudigd - Simplifié	Encodage du SCOPon
ηs (1)	148%	ηs (1)
Verdeelsysteem		Système de distribution
Soort transportmedium	Water - Eau	Tansport de chaleur
Vermogen circulatiepomp	75 W	Puissance installée du circulateur 1
Type pomp(regeling)	natlopende circulatiepomp met pompregeling	Type de circulateur 1
EEI-waarde pomp	0.21	EEI de circulateur 1
Afgifte		Système d'émission
Constante instelwaarde vertrektemperatuur?	Neen - Non	La temp. De départ de l'eau constante?
Ontwerpvertrektemperatuur (3)	… … …	Température de départ de conception (3)
Ontwerpretourtemperatuur (3)	… … …	Température de retour de conception (3)

(1) Bepaald volgens (EU) n°813/2013
(2) In te geven volgens de situatie ter plaatse ; Indien de optie koeling voorzien is, dient u hier Ja in te geven
(3) Deze temperaturen dienen gestaafd te zijn volgens NBN EN 12831:2003
(4) Bepaald volgens (EU) n°811/2013 & n°813/2013

(1) Suivant (EU) n°813/2013
(2) A saisir en fonction de la situation sur place ; Si l'option refroidissement est prévue, vous devez saisir Oui ici
(3) Suivant la norme NBN EN 12831:2003
(4) Suivant (EU) n°811/2013 & n°813/2013